



UWAGI:

- ŚCIANY WYKONAĆ Z POROTHERMU KL.10 NA ZAPRAWIE M10
- FRAGMENTY ŚCIAN O SZER. 50cm I MNIEJSZE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO FILARY I WYKONAĆ JE JAKO BETONOWE WYLEWANE DO SPODU BELEK TYPU "L"
- FILARKI MIĘDZYOKIENNE I POZOSTAŁE O SZEROKOŚCI 50cm I MNIEJSZEJ -WYKONAĆ Z CEGŁY PEŁNEJ
- ŚCIANY DZIAŁOWE POŁĄCZONE ZE ŚCIANAMI NOŚNYMI NA STRZĘPIA LUB ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW STALOWYCH
- POD OPARCIE PODCIĄGÓW O ROZPIĘTOŚCI WIĘKSZEJ OD 5m - WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE 25x25x50cm
- ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA BRUZI I OTWORÓ W SŁUPACH I PODCIĄGACH BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH PRZEZ ŚCIANY MUROWANE WEDŁUG RYSUNKU I INSTALACJI
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I PODCIĄGI O ŚREDNICY Ø20cm I MNIEJSZEJ WYKONAĆ METODĄ WIERCENIA (WIERTNICA)
- UKŁAD PRZEJŚĆ SPRAWDZIĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I P.T.ARCHITEKTURY
- WYKONANIE NIEOPISANYCH W PROJEKCIE PRZEJŚĆ O GABARYTACH WIĘKSZYCH NIŻ Ø15cm KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- WIENCE STROPOWE UKRYTE W GRUBOŚCI STROPU I OZNACZONE NA RYSUNKACH ZBROJENIA STROPU
- Z WIENCA WYPUSZCIC KOTWY Ø14 CO 1,0m - DLA MURŁAT
- ZE STROPU WYPUSZCIC PRĘTY TRZPIENI W ŚCIANKACH SZCZYTOWYCH WG RYS.TRZPIENI
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI P.T.ARCHITEKTURY ORAZ POZOSTAŁYCH BRANŻ