

UWAGI:

- dla zasilania oświetlenia układać kable YKY 5x10mm2
- montaż słupów oświetleniowych stalowych 7 m w miejscach określonych współrzędnymi geodezyjnymi
- załączanie oświetlenia cało- i północnego poprzez istniejący w szafce układ sterowania kaskadowego , na oświetleniu nocnym pracuje faza L3
- we wnękach słupów należy montować złącza bezpiecznikowe typu IZK-02 z zabezpieczeniami S301B6A
- montaż słupów na fundamentach prefabrykowanych
- montaż opraw oświetleniowych JET-1 prod.THORN bezpośrednio na głowicy słupa z zastosowaniem sodowych źródeł światła 70W
- uziemienie słupów końcowych należy wykonać za pomocą uziomów pomiedziowanych typu GALMAR fi 12,8mm i długości 2 x 1,5 m
- w szafce oświetleniowej zamontować stycznik i zabezpieczenie dla proj.obwodu oświetleniowego dla ul.WEitkowice
- istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe wymienić na zgodne z wtp na S303B25A
- realizacja inwestycji podzielona jest na dwa etapy

SCHEMAT IDEOWY

Pi = Ps = 1,6 kW

OCHRONA OD PORAŻEŃ SZYBKIE WYŁĄCZANIE

UKŁAD TN-C

Obiekt: Oświetlenie ulicy Witkowice		
Adres: Kołobrzeg dz.nr 208/3, 208/4, 209/1, 212/1, 213/2, 215/7, 218/2 obr.17		
PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO		
Autor: techn.Elżbieta Waszczuk upr.GT-V-63/147/76	podpis data listopad 2011	rys.nr 2
Sprawdził: mgr inż Edward Pozorski upr.GT-V-63/113/77	podpis data listopad 2011	