



Uwaga :

1. PROJ. KABLE POD PROJ. PARKINGAMI UKŁADAĆ
W RURACH OCHRONNYCH Z PCV 75.

Oznaczenia :

- PROJ. KABEL OŚWIELENIOWY TYPU YAKY 4x35mm²
- PROJ. SZAFKA OŚWIELENIOWA
- PROJ. SŁUP OŚWIELENIOWY STAŁOWY OCYNKOWANY,
WIEŁOKĄTNY, Z POJEDYNCZYM WYSIĘGNIKIEM,
NA FUNDAMENCIE BETONOWYM WRAZ Z OPRAWĄ
- === PROJ. RURA OCHRONNA Z PCV 75

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

BELJAN Projektowanie , nadzór i wykonawstwo mgr inż. Janusz Bobrowski 78 - 100 Kołobrzeg ul. Słoneczna 2					
INWESTOR : Gmina Miejska Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78 - 100 Kołobrzeg					
ADRES BUDOWY : województwo zachodniopomorskie powiat kołobrzeski miasto Kołobrzeg, obręb 5, ul. Kołłątaja					
PROJEKT BUDOWLANY OŚWIELENIENIA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOŁOBRZEGU					
TEMAT RYSUNKU : Plan zagospodarowania terenu					
PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Jacek Jędrzejewski upr. bud. nr UANI/U7342/36/91			SPRAWDZIŁ : mgr inż. Sylwester Tetera upr. bud. nr ZAP/0148/POE/07		
Data : lipiec 2009 r.	Stadium : P.B.	Branża : ELEKTRYCZNA	Skala : 1 : 500	WERSJA : II	Nr rysunku : 1