

## PROTOKÓŁ Nr GN.6630.242.2019

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. art. 28b, 28ba, 28bb, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)

Przedmiot narady: **aktualizacja projektu oświetlenia drogowego**

Lokalizacja: **KOŁOBRZEG, ul. Czarnieckiego, obręb 14, działki 4/89, 5/23**

Wnioskodawca: **INFRASTRUKTURA DROGOWA LESZEK TYMICZ**  
ul. Rynek 9-10/2, 72-320 Trzebiatów

Sposób przeprowadzenia narady: stacjonarny/elektroniczny

Data wpływu wniosku: 02.05.2019 r.

|   |  |
|---|--|
| <p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.<br/>ul. Włocławska 16, 33-100 Tarnów</p> <p>Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie<br/>ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin<br/>tel. 94 348 41 00, fax 94 346 04 60<br/>NIP 525 24 96 411<br/>KRS 0000374001 REGON 142739519</p> <p>gazownicza</p> | <p><b>treść opinii, imię i nazwisko oraz podpis reprezentanta</b></p> <p>Uzgodniono bieżąco kwestie energetyczne oświetleniowe. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonywać ręcznie.</p> <p>Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych</p> <p><i>[Podpis]</i></p>        |
| <p>Energa Operator SpA Oddział w Koszalinie<br/>ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin<br/>tel. 94 348 41 00, fax 94 346 04 60<br/>NIP 525 24 96 411<br/>KRS 0000374001 REGON 142739519</p> <p>energetyczna</p>  | <p><b>Energa operator</b></p> <p>UZGODNIENIE NR 247 Z DNIA 07.05.2019</p> <p>Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE</p> <p>UWAGI: 34,5,6,7,8 (wg załącznika)</p> <p>Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej</p> <p>Grzegorz Pękuł</p>  |
| <p>Za zgodność z oryginałem<br/>STARSZY INSPEKTOR</p> <p><i>[Podpis]</i><br/>Joanna Tafelska</p> <p>telekomunikacyjna</p>   | <p>NIEOBECNOŚĆ PRZEDSTAWICIELA</p>   |
| <p>ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.<br/>ul. Montuski 8A<br/>78-230 Karlino<br/>tel. +48 94 311-95-64</p> <p>energetyczna<br/>(oświetlenie drogowe)</p>   | <p>Uzgodniono</p> <p>Kierownik Działu Realizacji Usług<br/>Rejonowy Karlino</p> <p><i>[Podpis]</i><br/>Andrzej Filipiński</p>  |
| <p>-330259601-<br/>MIEJSKA ENERGETYKA Ciepła<br/>w Kołobrzegu Spółka z o.o.<br/>ul. Kołobrzeska 72-100 Kołobrzeg<br/>tel. 094 35 260 14 do 15; fax 094 35 228 72<br/>NIP 671-00-11-275</p> <p>ciepłownicza</p>  | <p>Uzgodniono z uwagami - 1) w miejscach skrzyżowania sy z sieciami cieplnymi prace ziemne prowadzić ręcznie.<br/>2) Słupy oświetleniowe montować minimum 1,0 metr od sieci ciepłej</p> <p>SPECJALISTA ds. EKSPLOATACJI</p> <p><i>[Podpis]</i><br/>mgr inż. Jan Bownik</p> |

| branża   | treść opinii, imię i nazwisko oraz podpis reprezentanta  |
|--|--|
| <p>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja<br/>Sp. z o.o.<br/>ul. Artyleryjska 3<br/>78-100 Kołobrzeg</p> <p>wodociągowo-kanalizacyjna</p>  | <p>UZGODNIENIE ELEKTRONICZNE – przedstawiciel Rafał Piątkowski</p> <p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przekazać protokolarnie plac budowy z udziałem przedstawiciela MWiK w Kołobrzegu lub poinformować pisemnie MWiK o rozpoczęciu robót.</li> <li>2. Prace w pobliżu skrzyżowań z urządzeniami wod-kan prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.</li> <li>3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami wod-kan zachować odległości uzgodnione, branżowe oraz normatywne.</li> <li>4. Niniejsze uzgodnienie nie obejmuje wysokościowego posadowienia istniejących urządzeń wod-kan i nie jest podstawą do wykonywania robót ziemnych metodą przecisku lub przewiertu bez wcześniejszego zgłoszenia w MWiK.</li> <li>5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury wod-kan.</li> <li>6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury wod-kan, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika MWiK w Kołobrzegu</li> <li>7. Przed zasypianiem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami wod-kan, prace zgłosić do MWiK celem sprawdzenia poprawnego wykonania.</li> <li>8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami wod-kan., można usunąć po uzyskaniu zgody MWiK w Kołobrzegu na wyłączny koszt Inwestora.</li> <li>9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych będą naprawione na wyłączny koszt Wykonawcy. Za wykonane prace zostanie wystawiona faktura VAT.</li> <li>10. Dokonać regulacji włazów na studziennych i skrzynek do zasuw do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów urządzeń wod-kan na koszt Wykonawcy.</li> <li>11. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do MWiK w formie pisemnej terminu odbioru końcowego prac przez Inwestora oraz dostarczeniu mapy powykonawczej części dotyczącej uzgodnionych kolizji, skrzyżowań i zbliżeń.</li> </ol> |
| <p>URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG<br/>WYDZIAŁ KOMUNALNY<br/>REFERAT INŻYNIERII<br/>I OCHRONY ŚRODOWISKA<br/>Urząd Miasta Kołobrzeg<br/>Wydział Komunalny<br/>Referat Drogowy</p>                             | <p>Uzgodniono</p> <p>GŁÓWNY SPECJALISTA<br/>ds. ELEKTROENERGETYCZNYCH<br/>mgr inż. Roman Buszac</p>  |
| <p>URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG<br/>WYDZIAŁ KOMUNALNY<br/>REFERAT INŻYNIERII<br/>I OCHRONY ŚRODOWISKA<br/>Urząd Miasta Kołobrzeg<br/>Wydział Komunalny<br/>Referat Inżynierii<br/>i Ochrony Środowiska</p> | <p>Uzgodniono</p> <p>GŁÓWNY SPECJALISTA<br/>ds. ELEKTROENERGETYCZNYCH<br/>mgr inż. Roman Buszac</p>  |
| <p>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH<br/>w Kołobrzegu<br/>ul. Gryfitów 8, tel. 352 88 10<br/>78-100 KOŁOBRZEG</p> <p>Zarząd Dróg Powiatowych<br/>w Kołobrzegu</p>  | <p>Uzgodniono</p> <p>SPECJALISTA<br/>Czesław Malinowski</p> <p>Za zgodność z oryginałem<br/>STARSZY INSPEKTOR<br/>Joanna Tafelska</p>  |
| <p>Przewodniczący narady</p>   | <p>Znakl geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie (art.15, art.48 ust.1 pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego - Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 14.11.2017). W zakresie objętym uzgodnieniem znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej:</p> <p>Uzgodniono.</p> <p>Z up. STAROSTY<br/>Joanna Tafelska<br/>STARSZY INSPEKTOR</p>   |





**Energa**  
operator

**ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE**

**Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu**

Załącznik do protokołu z Narady koordynacyjnej nr .....242.....z dnia 07.05.2019.....

1. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyżowań bądź zbliżenia do sieci energetycznych, należy powiadomić Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów lub za pomocą aparatury.
3. Sposób wykonania robót w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych i niezbędne ich zabezpieczenie określają przepisy PN/E – 05100 i PN/E – 05125 oraz przepisy branżowe.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, a odkryte kable energetyczne zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki, itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.
6. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.
7. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną.
8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej ENERGA – OPERATOR S.A. – ODDZIAŁ W KOSZALINIE.
10. Uwagi:

Kierownik Działu  
Dokumentacji Energetycznej

Grzegorz Pękuł

Za zgodność z oryginałem

STARSZY INSPEKTOR

Joanna Tafelska