

Starosta Kołobrzegi
ul. Gryfitów 4-6
78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg, dn. 15.10.2020 r.

Znak sprawy: GN.6630.552.2020.KS

PROTOKÓŁ GN.6630.552.2020.KS Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 05.10.2020 r. do 15.10.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: - Lwowska dz. nr 4/334 - Ostrobramska dz. nr 4/118, 4/250, 4/376 - Nowogródzka, dz. nr 4/67
Lokalizacja:	KOŁOBRZEG, obręb: 8, ul. Lwowska, ul. Ostrobramska, ul. Nowogródzka, dz.: 4/67, 4/118, 4/250, 4/334, 4/376
Wnioskodawca:	ANETA SOCHALSKA PROJEKTY WOD-KAN ul. Mazowiecka 26C/9, 78-100 Kołobrzeg
Projektant:	ANETA SOCHALSKA Inne upr.: budowlane: ZAP/0221/POOS/13
Przewodniczący:	Katarzyna Stecka inspektor
Miejsce narady:	Kołobrzeg
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	02.10.2020 r.

Uwagi i stanowisko Przewodniczącego: bez uwag

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino ul. Moniuszki 8A 78-230 Karlino elektroniczny	<p align="center">Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Uzgodniono pozytywnie uwagi podano w załączniku z narady koordynacyjnej</p> <p>Protokół uzgodnień z narady koordynacyjnej</p> <p>1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 7 dni wcześniej do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów wystąpienia kolizji, zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi.</p> <p>2. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem) - zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i natychmiast powiadomić właściciela urządzeń.</p> <p>3. Wykonawca robót pokrywa naprawy i poniesione straty przez Energa Oświetlenie na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń</p>	Andrzej Filipski

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Stecka, dn. 15-10-2020 12:52:58

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>energetycznych podczas prowadzonych robót.</p> <p>4. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonic rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP - E004.</p> <p>5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią Energa Oświetlenie prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz zgodnie z Normą SEP -E-004.</p> <p>6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez Energa Oświetlenie (zgłoszenie pisemne, telefoniczne lub pocztą elektroniczną)</p> <p>7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 i N SEP-E-003</p> <p>8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.</p> <p>9. Przed rozpoczęciem robót wykopać przekopy kontrolne dla inwentaryzowania tras istniejących kabli energetycznych.</p> <p>UWAGI :</p> <p>Przed rozpoczęciem prac konieczne jest uczestnictwo przedstawiciela EO</p> <p>w przekazaniu placu budowy</p> <p>tel do kontaktu:</p> <p>Kierownik Andrzej Filipiński 691-040-890 lub 94-311-95-65</p> <p>Spec Wiodący ds Oświetlenia Grzegorz Pankowski 665-614-265</p> <p>Dział Realizacji Usług Karlino ul Moniuszki 8a</p>	
2	<p>Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie, Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu</p> <p>ul. Morska 10</p> <p>75-950 Koszalin</p> <p>elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Uzgodniono pozytywnie z następującymi uwagami:</p> <p>1.O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyżowań bądź zbliżenia do sieci energetycznych, należy powiadomić Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczęciem.</p> <p>2.Sposób wykonania robót w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych i niezbędne ich zabezpieczenie określają przepisy PN/E – 05100 i PN/E – 05125 oraz przepisy branżowe.</p> <p>3.Prace ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, a odkryte kable energetyczne zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.</p> <p>4.Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki, itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.</p> <p>5.Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.</p> <p>6.W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną.</p> <p>7.Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.</p>	Grzegorz Pękuł
3	<p>Gawex Media Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Szczecinku</p> <p>pl. Wolności 11</p> <p>78-400 Szczecinek</p> <p>elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Uzgodniono bez uwag.</p>	Grzegorz Badysiak

4	G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Oddział w Karlinie ul. Koszalińska 96B 78-230 Karlino elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Warunki uzgodnienia: 1. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z siecią gazową należy wykonać ręcznie z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm. 2. Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych. 3. Ewentualne koszty z usuwaniem uszkodzeń na sieci gazowej zaistniałych w czasie budowy lub terminie 1 roku od czasu zakończenia robót obciążają inwestora lub wykonawcę budowy. 4. Zawiadomić na 7 dni przed rozpoczęciem robót: Biuro Obszaru Karlino tel. 94 3120807 ul. Koszalińska 96b 78-230 Karlino. 5. Uzgodnienie ważne 2 lata. 6. Skrzyżowania z siecią gazową zgłosić do odbioru. 7. Zastosować rurę ochronną (osłonową).	Krystian Jaworowski
5	Miejska Energetyka Ciepła W Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołtąja 3 78-100 Kołobrzeg elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami Uzgodniono z uwagami-w miejscach skrzyżowania się sieci wodociągowej z preizolowanymi sieciami cieplnymi prace ziemne prowadzić ze szczególną ostrożnością. Przy zasypywaniu wykopu odtworzyć obsypkę piaskową wokół sieci preizolowanej.	Jan Bownik MEC Kołobrzeg
6	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78-100 Kołobrzeg elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Trasę sieci wod – kan. uzgodniono bez uwag. Projekt branżowo uzgodnić w MWiK Sp. z o.o.	Rafał Piątkowski
7	Orange Polska S.A. Orange Polska S.A. Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta ul. Sosnkowskiego 20 45-273 Opole	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Trasę uzgodniono pozytywnie. Brak sieci gazowej PSG.	Maciej Kotuła
9	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu Piastowska 9 78-100 Kołobrzeg	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Prezydent Miasta Kołobrzeg - Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawartych w Decyzji Prezydenta Miasta Kołobrzeg nr 69/L/20 z 13.10.2020 r.	Grzegorz Kamiński
11	Prezydent Miasta Kołobrzeg - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono z uwagą - roboty ziemne nie mogą naruszyć systemów korzeniowych istniejących drzew i krzewów. Uzgodniono z uwagą - roboty ziemne na skrzyżowaniu i przy zbliżeniu z istniejącymi sieciami kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia drogowego wykonywać z należytą ostrożnością.	Roman Buszac

12	UPC	Uczestnik nieobecny na naradzie	
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu ul. Gryfitów 8 78-100 Kołobrzeg	Uczestnik nieobecny na naradzie	
14	Asta-Net s.a. ul. Podgórna 10 64-920 Piła elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Projekt uzgodniono bez uwag.	Tadeusz Siwiec
15	Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni ul. Strażacka 2-8, 81-660 Gdynia elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie	Włodzimierz Kołodyński
Wnioskodawca			ANETA SOCHALSKA PROJEKTY WOD-KAN

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. Starosty
Katarzyna Stecka
PPRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
4. Na podstawie art. 28ba ust 1 PGiK brak opinii podmiotów nieobecnych, zawiadomionych o naradzie koordynacyjnej nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmioty te nie składają zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym stanowiącym przedmiot narady.

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Stecka, dn. 15-10-2020 12:52:58

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem