



AB 1156



Kołobrzeg, dnia 18-09-2020

L. dz. _____

WARUNKI TECHNICZNE 09860/2020

Punkt Obsługi Klienta:
+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl

Laboratorium:
badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13

Dział Produkcji Wody
i Sprzedaży:
+48 94 35 438 97
+48 94 35 464 25

Oczyszczalnia Ścieków:
+48 94 35 177 79

Dział Techniczno-
-Eksploatacyjny:
+48 94 35 234 96

Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:
+48 94 35 234 95

Dyspozytornia:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
w Kołobrzegu
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 90002674

Stosownie do wniosku z dnia 18-09-2020 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem sieci.

obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej
Kołobrzeg, ul. Ostrobramska, ul. Lwowska
Dz. Nr: 4/118, 4/334

- I. **Odprowadzanie ścieków** - do sieci sanitarnej grawitacyjnej kamionkowej o średnicy 200 mm, lokalizacja: dz. nr 4/118, 4/334. Włączenie zaprojektować do istniejących studni o rzędnych:
- 1/ studnia o rzędnych 7,15/4,97- działka nr 4/118
 - 2/ studnia o rzędnych 7,16/4,80 - działka nr 4/334

PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Paweł Hryciów