

Numer R/21/000391	Miejscowość Kołobrzeg	Data 13-01-2021
-------------------	-----------------------	-----------------

EOP-55-000041-2021

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: **rozbudowa parkingu przy ul. Budowlanej w Kołobrzegu**

Adres (Nr działki): **Kołobrzeg, ul. Budowlana**

gm. Kołobrzeg, działka numer 393/2

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

2.1. Złącze, szafka [nN] - ZK/Budowlana dz. nr 393/2 [5Z0] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urządzenia nn:

Przedmiotem kolizji z rozbudową parkingu jest istniejące złącze kablowe ZKP-3/1P wraz kablami zasilającymi zlokalizowane przy ścianie pawilonu przeznaczonego do likwidacji. Złącze należy przestawić w miejsce bezkolizyjne zgodnie planem zagospodarowania terenu załączonym do wniosku. Istniejące kable zasilające przedmiotowe złącze należy odkopać, wypiąć ze złącza, przedłużyć za pośrednictwem nowych odcinków kabli ułożonych po nowej trasie i powtórnie wprowadzić do przestawionego ww. złącza. Przedmiotowe złącze pracuje w ciągu kablowym pomiędzy istniejącą stacją transformatorową nr 50378 „Kołobrzeg Wieża Ciśnień”, a złączem kablowym ZK-3 zabudowanym na zewnętrznej ścianie budynku przy ul. Słowińców 1 (na dz. nr 129/9). Po wykonaniu ww. zakresu prac istniejący licznik zabudowany w kiosku należy przenieść do złącza zmieniając układ zasilania z trójfazowego na jednofazowy. Istniejący kabel dotychczasowego zasilania należy przepiąć jak zalicznikowy.

Uwaga!

Informujemy także, że w pobliżu planowej rozbudowy parkingu przez przedmiotową działkę przebiegają kable SN 15kV ENERGA-OPERATOR SA. Pracę budowlaną w ich pobliżu należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, a gdy zostaną odkryte należy osłonić je rurami dwudzielnymi w uzgodnieniu z RD Kołobrzeg. W przypadku, gdy istniejące ww. kable będą kolidować z budową parkingu należy dokonać ich wydłużenia za pomocą muf i przełożenia poza obszar kolizji. Szczegółny ustalić na etapie projektowania i w RD Kołobrzeg.

3.4. Demontaże:

Nie dotyczy.

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Na powyższy zakres należy opracować projekt budowlano-techniczny, który należy uzgodnić w RD Kołobrzeg.

4.2. Inne wymagania:

Całość prac wykonać zgodnie z zapisami w umowie o przebudowę sieci nr R/21/000391.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Inżynier
Działu Przyłączeń
Rejon Dystrybucji Kołobrzeg

Dawid Wiśniewski

OPRACOWAŁ

tel. 801 404 404

Kierownik
Działu Przyłączeń

Arkadiusz Buczyński

ZATWIERDZIŁ