



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 14 stycznia 2013

I.V.7070-1/06

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzесьkiej Strefy Uzdrowskiej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej”

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci wykonania:

- nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni minimum 400 m²
lub nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni minimum 400 m²
- montażu oświetlenia ulicznego lub parkowego lub terenów zewnętrznych (np. sportowych) w ilości co najmniej 50 lamp oświetleniowych lub montażu oświetlenia ulicznego lub parkowego lub terenów zewnętrznych (np. sportowych) na kwotę co najmniej 500.000 zł

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci wykonania nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni minimum 400 m² lub nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni minimum 400 m² oraz wykonania montażu oświetlenia ulicznego lub parkowego lub terenów zewnętrznych np. sportowych w ilości co najmniej 50 lamp oświetleniowych lub montażu oświetlenia ulicznego lub parkowego lub terenów zewnętrznych np. sportowych na kwotę co najmniej 500.000 zł.

Pytanie nr 2:

Według zapisów SIWZ rozdział VIII pkt 4 ppkt 7 (cyt.) „Zaoferowana cena musi uwzględniać koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń i pozwoleń koniecznych do zrealizowania zamówienia”. Prosimy o określenie, o jakie decyzje chodzi? Pozwolenie na budowę dołączone jest do dokumentów przetargowych, a wycinki drzew w kontrakcie nie przewidziano.

Opracował: Wydział Inwestycji, mgr Justyna Greczyńska – Inspektor, tel. 94 35 51 604
e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź nr 2:

Zapis SIWZ rozdział VIII pkt 4 ppkt 7 zostaje wykreślony.

Pytanie nr 3:

Co z zielenią przyległą do realizowanych prac? Czy należy ją odtworzyć? Jeżeli tak, prosimy o wprowadzenie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź nr 3:

Należy uporządkować teren przyległy. Jeżeli zieleń zostanie zniszczona przez Wykonawcę to należy ją odtworzyć.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wprowadzenie do przedmiaru robót pozycji „Tablice pamiątkowe”, o których mowa w pkt. 9 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Odpowiedź nr 4:

Wykonawca w swoim kosztorysie ofertowym wprowadzi pozycję dotyczącą „Tablic pamiątkowych”.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie, gdzie należy wywieźć materiały do powtórnego wykorzystania (poz. 13 przedmiaru, dział 1 Ciąg pieszo – jezdny).

Odpowiedź nr 5:

Zgodnie z zapisami zawartymi w części III SIWZ pkt 12: materiał pochodzący z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania należy oczyścić, posegregować i przekazać protokolarnie na plac składowy znajdujący się na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. W miarę możliwości materiał należy zwieźć i magazynować na paletach.

Pytanie nr 6:

Z czego należy wykonać opaski wokół drzew szt. 5?. Prosimy o szczegóły rozwiązania.

Odpowiedź nr 6:

Opaski wokół drzew należy wykonać z obrzeży trawnikowych (z tworzywa sztucznego), które umożliwiają w elastyczny sposób ograniczenie brzegów nawierzchni, zapewniające stabilne rozdzielanie nawierzchni utwardzonej od warstw luźnych, minimalna wysokość 45mm. Opaski powinny posiadać możliwość montażu bez konieczności wykopu.

Pytanie nr 7:

W części dotyczącej architektury rys.1 i 2 zawierają jakieś błędy i nie dają się otworzyć. Proszę o poprawienie plików. Pozostałe pliki zawierają jedynie informacje o rozmieszczeniu nowych słupów oświetleniowych. Brak natomiast jakichkolwiek danych o sieci kablowej:

Odpowiedź nr 7:

Prawidłowe pliki nazywają się projekt zamienny 1 i projekt zamienny 2. Wszystkie informacje odnośnie oświetlenia znajdują się w dołączonym projekcie elektrycznym. Wszelkie roboty związane z okablowaniem zostały wykonane przez poprzedniego Wykonawcę zadania. Załącznik A i załącznik B przedstawiają opisy robót związanych z montażem lamp oświetleniowych.

Pytanie nr 8:

Czy pozostaje „stara” , czy są wprowadzane zmiany, czy miejsca posadowienia nowych słupów ściśle odpowiadają rozmieszczeniu „starych” słupów (czy nie będzie konieczności przedłużania lub skracania kabli); proszę o uzupełnienie dokumentacji o informacje o pozostawieniu „starych” kabli lub o wymianie okablowania na nowe; w przypadku nowego


Opracował: Wydział Inwestycji, mgr Justyna Greczyńska – Inspektor, tel. 94 35 51 604
e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



okablowania proszę o umieszczenie jego projektu z uwzględnieniem danych co do rodzaju, przekrojów kabli.

Odpowiedź nr 8:

Nowe słupy oświetleniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, część elektryczna. Wszelkie roboty związane z okablowaniem zostały wykonane przez poprzedniego Wykonawcę zadania.

Pytanie nr 9:

- a) w opisach znajdują się stwierdzenia o regulacji mocy oświetlenia w nocy, natomiast brak jest projektu urządzeń, miejsca ich montażu; proszę o uzupełnienie;
- b) brak schematów ideowych sieci oświetlenia z uwzględnieniem szaf zasilająco – sterujących, ich wyposażenia, rozmieszczenia, schematu uziomów; proszę o uzupełnienie;
- c) również zamieszczony przedmiar zawiera wyłącznie montaż słupów (rozumiem – z poprawami i osprzętem), ale nie ma nic na temat okablowanie, uziomów, szaf, uzupełnienia ich wyposażenia.

Odpowiedź nr 9:

Wszystkie informacje zawarte są w załączonym projekcie oświetlenia. Należy wykonać demontaż istniejących lamp oświetleniowych i istniejących fundamentów oraz montaż nowych lamp oświetleniowych zgodnie z załącznikiem A i załącznikiem B.

Z poważaniem,

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJ
mgr inż. Jacek Strucki
2013-01-14

Opracował: Wydział Inwestycji, mgr Justyna Greczyńska – Inspektor, tel. 94 35 51 604
e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



PROJEKT JEST WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ, ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007- 2013

