



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 01 czerwca 2015r.

I.7013.1.2015.VI

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa ul. Radomskiej w Kołobrzegu – etap II od ul. Lotniczej do ul. Jedności Narodowej”

Pytania i odpowiedzi II:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z SST D-05.03.05 na warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową wg normy PN-S 96025:2000.

Powyższa norma posiada status normy wycofanej i aktualnie produkuje się inne rodzaje mieszanek oraz stosuje się inne wymagania. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może zastosować mieszanki mineralno - asfaltowe w oparciu o aktualną normę PN-EN 13108-1 i Wymagania Techniczne WT-2 z 2010.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza powyższą treść.

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie kategorii ruchu dla mieszanek mineralno-asfaltowych przewidzianych do zastosowania na powyższym kontrakcie.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że jest to KR 1.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację czy w zakresie robót do wykonania jest ułożenie geosiatki wzmacniającej. Rysunki przekrojów konstrukcyjnych wskazują na występowanie powyższego materiału, a w przedmiarze brakuje pozycji. W zestawie Specyfikacji Technicznych również nie wskazano części dotyczącej geosiatki.

Odpowiedź nr 3:

Przyjęta technologia robót nie zakłada ułożenia geosiatki wzmacniającej. Prace należy wykonać zgodnie z dołączonym do dokumentacji projektowej rysunkiem i opisem „zmiana konstrukcji jezdni”.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCYJ
[Podpis]
mgr inż. Czesław Stoma

Opracował:

Wydział Inwestycji, Justyna Greczyńska – Inspektor, tel. 94 35 51 604

e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl