



Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg dnia 2 grudnia 2020r.

BZ.271.40.2020.II

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu.

Pytania i odpowiedzi V:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn.zm.*) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy wyceniany system podłogi sportowej musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14904 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy, wykonane w notyfikowanej jednostce badawczej oraz posiadać oznakowanie CE?

Odpowiedź nr 1

Elementy składowe podłogi muszą posiadać co najmniej oznakowanie CE.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby montowany system jako podłoga sportowa pochodziła od jednego producenta?

Odpowiedź nr 2

Nie Zamawiający nie będzie wymagał, aby montowany system (podłoga sportowa) pochodził od jednego producenta.

Pytanie nr 3

Zamawiający nie określił żadnych parametrów wykładziny sportowej na sali gimnastycznej. W związku z tym, czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania wykładziny typu linoleum o min. grubości 4mm, homogenicznej, ścieralnej w całym swoim przekroju, wykonanej z naturalnych komponentów spełniająca poniższe parametry normy EN 14904:

- niepalność EN 13501-1 klasa Cfl –s1
- tarcie poślizgowe EN 13036-4 – min 90
- odbicie światła EN 2813 – max 30 %
- odkształcenie EN 433 – $\leq 0,20$ mm
- tłumienie dźwięków uderzeniowych EN ISO 10140 – min 6 dB

- antystatyczna
- odporna na działanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia
- odporna na oleje mineralne lub smary według EN 423
- odporna na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad
- odporna na żar papierosowy według EN 1399

Wymaga się również, aby nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystywana w szerokim zakresie – od profesjonalnego sportu do zajęć rekreacyjnych oraz imprez masowych bez konieczności stosowania wykładzin ochronnych.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający uzupełnia w załączeniu wymagania w zakresie wykonania posadzki sali gimnastycznej.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nawierzchnia posiadała co najmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji sportowej np. IHF?

Odpowiedź nr 4

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał, aby nawierzchnia posiadała co najmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji sportowej.

Pytanie nr 5

Na rysunku A4, na przekrojach P1 i P2 widnieje pozycja płyta żelbetowa 15cm. W konstrukcji nie znalazłam rysunków konstrukcyjnych płyty żelbetowej (klasy betonu, zestawienia stali potrzebnych do wyceny). Jeżeli ma taka płyta się pojawić, proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź nr 5

W wycenie należy uwzględnić zbrojenie płyty żelbetowej posadzki grubości 15cm z siatek zgrzewanych z prętów żebrowanych stali A-III; siatki z prętów Ø10 co 15cm; zakład siatek 60cm.

Pytanie nr 6

Na rysunkach K7 w osiach 1-2 oraz 8-9 widoczne są ściany attyk. Na rzucie K6 te ściany już nie są widoczne. Proszę o uzupełnienie konstrukcji wszystkich ścian attyk (klasy betonu, zestawienia stali potrzebnych do wyceny).

Odpowiedź nr 6

Zamawiający udostępnia detal zbrojenia attyk wraz z zestawieniem zbrojenia oraz rysunek K-3 z umiejscowieniem attyk.

Pytanie nr 7

Na PZT jest zapis — projektowane ogrodzenie. Nie jest ono jednoznacznie określone w pliku PW opis zag. oraz na rysunku Zagospodarowanie. Nie jest podana w przedmiarze ilość ogrodzenia do wykonania. Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości i rodzaju ogrodzenia.

Odpowiedź nr 7

Opis ogrodzenia odnosi się do ogrodzenia istniejącego. Przedmiot zamówienia na obejmuje wykonania nowego ogrodzenia.

Pytanie nr 8

Inwestor w pliku PB opis zag. w punkcie 3. W obrębie projektowanego budynku zlokalizowane są nasadzenia, inwestor przed rozpoczęciem prac wystąpi z wnioskiem o usunięcie drzewa i uzyska decyzję na jego wycinkę. — po czyjej stronie będzie wycinka i na czyj koszt?

Odpowiedź nr 8

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia *rozdział I Zakres rzeczowy zamówienia punkt 1 Roboty budowlane ppkt 20) Zagospodarowanie terenu* – Wykonawca dokona wycinki drzew (bez nasadzeń zastępczych); jej koszt należy uwzględnić w wycenie oferty (w załączeniu kopia decyzji znak OŚ.613.00006.2020 z dnia 26 lutego 2020r. zmienionej decyzją znak OŚ.613.00006.2020 z dnia 30 czerwca 2020r.).

Pytanie nr 9

Proszę o udostępnienie warunków gruntowo-wodnych dla tej inwestycji.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający udostępnia opinię geotechniczną dla przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 10

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.12.2020r., z uwagi na panującą pandemię Koronawirusa oraz ze względu na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny zamówienia w terminie do 09 grudnia 2020r.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie nr 11

Proszę o udostępnienie przedmiaru dla instalacji zewnętrznych — kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz elektrycznej.

Odpowiedź nr 11

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.

Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest on dokumentem informacyjnym.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać kalkulacji dla instalacji zewnętrznych na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej. Koszt dla instalacji zewnętrznych — kanalizacji sanitarnej, deszczowej należy uwzględnić w formularzu cenowym *punkt 1.18 Instalacje sanitarne*, koszt dla instalacji zewnętrznej elektrycznej należy uwzględnić w formularzu cenowym *punkt 1.16 Instalacje elektryczne*.

W uzupełnieniu Zamawiający przekazuje rysunki nr 8, 9, 10 przedstawiające rozwiązanie pochylni zlokalizowanej w łączniku pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a nowoprojektowaną salą gimnastyczną.

Załączniki:

1. Posadzka sali gimnastycznej
2. Detal zbrojenia attyk
3. Zestawienie zbrojenia R
4. Rysunek K-3 z umiejscowieniem attyk
5. Kopia decyzji znak OŚ.613.00006.2020 z dnia 26 lutego 2020r.
6. Kopia decyzji znak OŚ.613.00006.2020 z dnia 30 czerwca 2020r.
7. Opinia geotechniczna
8. Rysunek nr A-10
9. Rysunek nr A-1
10. Przekrój przez pochylnię

z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU


mgr inż. Janusz Strucki

2020-12-02