

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
(2) SKALA 1: 500
woj. zachodniopomorskie
Powiat KOŁOBRZESKI
Gmina MIASTO KOŁOBRZEG
Obręb 1/2/6
Działka nr 1/2/6
Sporzządzono w/g stanu z roku 11.12.2009

STAROSTA KOŁOBRZESKI
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARSTWA
NIERUCHOMOŚCIAMI
W obszarze oznaczonym linią dokonano aktualizacji treści
mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego z 2009 r.
do zasobu powiatowego w dniu 11.12.2009 r.
i zaewidencjonowano pod nr 111-568/2009
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na
budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
Kołobrzeg, dnia 11.12.2009
(imię i nazwisko, podpis, stanowisko
służbowe osoby uprawnionej)

Z up. STAROSTA
Urszula Mroczkowska
INSPEKTOR

ZUKRES UKŁADANIE
Sektę 322134.0411
0413
0414

"GEODEZJA" Sp. z o.o.
78-100 Kołobrzeg, ul. Bogusława X 10
tel./fax +48 094 35 239 13
kom. 0 602 77 55 31
NIP 671-010-08-66
REGON 003800534

KOLEKTOR DESZCZOWY
Z RUR WEHOLITE SPIRO DN-800
ODCINEK od hm 8+89+13+74
L = 485,0 m
ETAP II

GEODETA UPRAWNIONY
Mirosław Łatuszek
Zasw. wyd. przez GIPB Nr 13876
ul. Jasn. Narodowej 29/2, 78-100 Kołobrzeg
tel. 55-16 583, kom. (0) 602 77 55 31
03.12.2009
W celu objęciem opracowaniem
mapy zawiera wszystkie obowiązujące
projekty sieci uzbrojenia terenu.

W końcowej fazie zasypki
odcinek od hm 12+80 +13+74 L=114 m
podwyższyć pospółką do rz. 3,20
uzyskując przykrycie rurociągu ca 1,0 m
(wg RYS. 3/3 przekrój B-B)

Kolizja z rurociągiem wodociagowym 110
Rurociąg W110 przełożyć na rzędna 0,70
to jest 0,5 m. poniżej kolektora DN-800

Urządzenia podczyszczające:

- 1 - Przelew burzowy- studnia żelbetowa Dw-1200, Dz-1500, H=2200
- 2 - Osadnik O/S - studnia Dw-1500, Dz-1800
- 3 - Separator TYP NG-80 PSK KOALA II Dw-2000, Dz-2300
- 4 - Studzienka do pobrania prób z rur SPIRO DN-600 (w/g RYS. 4)

USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. Jan Nowicki
BUD. WODNE I MEL.
78-100 Kołobrzeg - Budziszowa
ul. Kasztelańska 21/1, tel. 094 854 37 29
REGON 330394762

WŁOT ŻELBETOWY DOKOWY
odstęp skrzydeł 1,0 m
rz.d. 1,60
RÓW D-11 hm 14+20
rz.d. 1,30

Ark. 3

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE DZIELNICY ZACHODNIEJ W KOŁOBRZEGU. BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN-800 I DN-600 ETAP-II			
INWESTOR GMINA MIASTO KOŁOBRZEG			
NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		SKALA: 1:500	
PROJEKTANT: mgr inż. Jan Nowicki	upr. bud. nr 93/71/ks	mgr inż. Jan Nowicki	
SPRAWDZAJĄCY: inż. Roman Góral	upr. bud. nr GT-V-63/70/75	mgr inż. Jan Nowicki	
DATA: KOŁOBRZEG STYCZEŃ 2010 R.	RYS. 2/3		