

Numer R/15/052175	Miejscowość Kołobrzeg	Data 26-11-2015
-------------------	-----------------------	-----------------

EOP-55MMP-000577-2015

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: oświetlenie zewnętrzne

Adres (Nr działki): Kołobrzeg, ul. Krzysztofa Arciszewskiego, gm. Kołobrzeg, działka numer 10/3 – obr. 0002

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

2.1. Złącze, szafka [nN] - SK/Arciszewskiego dz. nr 10/3-I [5SK] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urządzenia nn:

Istniejącą szafkę kablową typu SKV-2/6 nr 109 i usytuowaną obok niej szafkę pomiarową zlokalizowane w pasie technicznym drogi (ul. Arciszewskiego, dz. nr 10/3) należy zdemontować i ponownie zabudować w miejscu bezkolizyjnym. Wskazane jest przesunięcie szafek w stronę istniejącej stacji transformatorowej Kołobrzeg "TRM" nr 50720. Wraz z przeniesieniem ww. szafek należy przełożyć istniejące kable przyłączone do przedmiotowych szafek ewentualnie dokonać ich przedłużenia.

Na powyższy zakres prac należy opracować dokumentację techniczną zawierającą zezwolenie zarządcy drogi na zmianę usytuowania szafek oraz przełożenie kabli po zmienionej trasie.

Po zakończeniu prac związanych z przeniesieniem ww. szafek oraz przełożeniem kabli należy wybudowane dodatkowe odcinki kabla nieodpłatnie przekazać na majątek ENERGA-OPERATOR SA protokołem zdawczo-odbiorczym.

3.4. Demontaże:

Nie dotyczy.

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- Na zakres prac określony w pkt 3 niniejszych warunków przebudowy sieci należy opracować projekt budowlano-wykonawczy, zgodnie z umową o przebudowę sieci.

- Opracowaną dokumentację należy przedłożyć do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Dokumentacją techniczną.

- Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

- Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszą być zgodne ze standardami technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.

4.2. Inne wymagania:

Nie dotyczy.

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Inżynier
Działu Przyłączeń

Nyc Łukasz
OPRACOWAŁ
tel. 801 404 404

Kierownik
Działu Przyłączeń

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu, ul. Rolna 3, 78-100 Kołobrzeg