

Miejsce i data: **Kołobrzeg, 16.03.2011**

**Starostwo Powiatowe
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg**

OPINIA GN.6630.162.2011 **o uzgodnieniu dokumentacji projektowej**

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: **Przebudowa drogi wraz z przebudową instalacji oświetlenia drogowego**

Lokalizacja: **KOŁOBRZEG, ul. Dworcowa, obręb 12, dz.: 19/3, 68, 69/3**

Dla: **GMINA MIASTO KOŁOBRZEG**
78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13

Na zlecenie z dnia 04.03.2011

Data wpływu: 07.03.2011

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy są zobowiązani:

- nie dokonywać czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaków geodezyjnych
- zapewnić wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegających zakryciu należy wykonać przed ich zakryciem

Postępowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewodów do sieci uzbrojenia o charakterze zastrzeżonym. Uzgodnienie w tym zakresie należy uzyskać w Wojewódzkim Sztacie Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalecenia:

Zgodnie z załączoną kopią protokołu
nr **GN.6630.162.2011** z dnia **08.03.2011**

Z up. Starosty
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Geodeta Uprawniony Jolanta Zytko
upr. GGK. Nr 12562, zakres 1

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/

113
PROTOKÓŁ Nr GN.6630.162.2011

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: **Przebudowa drogi wraz z przebudową instalacji oświetlenia drogowego**Lokalizacja: **KOŁOBRZEG, ul. Dworcowa 12, dz.: 19/3, 69/3, 68**Projektant: **TOMCZYK RYSZARD**Inwestor: **GMINA MIASTO KOŁOBRZEG**

78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13

Na podstawie zlecenia nr: z dnia **04.03.2011** Data wpływu do ZUDP: **07.03.2011**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia / nie uzgadnia ww. obiekt(u)

branża	treść uzgodnienia, data i podpis uzgadniającego
<p>Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Grobla 15, 61-859 Poznań Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Rejon Dystrybucji Gazu w Kołobrzegu ul. Koszalińska 30, 78-100 Kołobrzeg tel. 094 353 04 61, fax 094 353 04 74 NIP 778 13 87 479 KRS 0000000111 REGON 634151410</p> <p>gazownicza</p>	<p>8.03.11.</p> <p>Uzgodniono trasę kabla energetycznego kable ziemne w pobliżu sieci gazowej kolektory wykonawcy bezwzględnie ręcznie</p> <p>UZGODNIŁ Zakład Gazowniczy w Koszalinie Artur Zając</p>
<p>Energia Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kołobrzegu ul. Rolna 3 78-100 Kołobrzeg NIP 563-000-11-90</p> <p>energetyczna</p>	<p>Na trasie kablowej linii energetycznej prace ziemne prowadzić do głębokości 20 cm, bez użycia sprzętu mechanicznego; samochody ciężarowe, koparki. Dział Zarządzania Eksploatacją</p> <p>2011-03-08</p> <p>Kierownik Andrzej Bogacz</p>
<p>telekomunikacyjna</p>	<p>TP S.A. Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Szczecinie Wydział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci</p> <p>L.dz.162..... 2011 r.</p> <p>Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag1-8..... wg przekazanego załącznika</p> <p>KOŁOBRZEG 08.03.2011 Miejscowość dnia podpis</p>
<p>WODOKANALIZACJA z ograniczoną odpowiedzialnością Kołobrzeg WSPRACOWNIA TECHNICZNYCH Andrzej Kajda</p> <p>wodociągowo-kanalizacyjna</p>	<p>Uzgodnienie 210/2011.</p> <p>Uzgadnia się trasę bez uwag</p> <p>8.03.2011.</p>

ZALĄCZNIK DO PROTOKOŁU ZUDP Nr *GN.6630.162*/2011

1. Przekazać plac budowy z udziałem pracownika TP S.A., Dział Utrzymania Sieci Koszalin-tel: 94 352 87 87, fax: 94 354 70 85. W zgłoszeniu proszę podać numer opinii ZUDP.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury TP S.A. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Sieci Koszalin tel: 94 352 87 87, fax: 94 354 70 85.
4. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
5. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A.. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
6. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
7. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
8. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A., Dział Utrzymania Sieci Koszalin-tel: 94 352 87 87, fax: 94 354 70 85, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

...*Adam Bednarczyk*.....
imię i nazwisko

Z up. Starosty -
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Żyłko
Geodeta Uprawniony, Jolanta Żyłko
upr. GGK. Nr 13562, zakres 1

za zgodność z oryginałem

KoTobrzej 16.03.2011

STANOWISKO POWIATOWE W KOLONIE
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfów 4-6, 78-100 KOLONIE