



- UWAGI:
1. BETON: C20/25
  2. STAL: A-IIIIN B500SP
  3. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. ARCHITEKTONICZNYMI
  4. PODANO WYMIARY ZEWNĘTRZNE PRĘTÓW I STRZEMIION
  5. OTULINA PRĘTÓW  $c_{min}=25mm$
  6. PRĘTY DOPASOWAĆ I DOCIĄĆ NA MONTAŻU.
  7. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  8. GK – POZIOM GÓRNEJ KRAWĘDZI.
  9. PRĘTY(03) ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD L=1100.

PROJEKTOWY/DESIGNED BY		INWESTOR/OWNER		PROJEKTOWY/DESIGNED BY		INWESTOR/OWNER	
mgr inż. JACEK KRAWCZYK		Gmina Miasto Kołobrzeg		mgr inż. HUBERT RODZEŃ		ROZBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO	
mgr inż. HUBERT RODZEŃ		ul. Ratuszowa 13		mgr inż. MAREK KOPAŃSKI		OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	
12.03.2013		1:50		12.03.2013		1:50	
1223-430		A		1223-430		A	