



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

Kołobrzeg, 17.09.2019r.

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

WAG.2512.5.2019.N

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż klimatyzacji - pomieszczenia biurowe i sala konferencyjna Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Okopowa 15A”

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) udzielamy wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Pytanie 1: Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia, które podlegają inwestycji?

Odpowiedź: Pomieszczenia podlegające inwestycji znajdują się na II piętrze.

Pytanie 2: Usytuowanie jednostki zewnętrznej (dach, fasada, grunt)?

Odpowiedź: Proponujemy dach.

Pytanie 3: Miejsce odprowadzenia skroplin po przez pompki?

Odpowiedź: Proponujemy dach.

Pytanie 4: Miejsce podłączenia elektrycznego?

Odpowiedź: Na piętrze znajduje się tablica rozdzielcza.

Pytanie 5: Sposób prowadzenia instalacji gazowej (natynkowa koryta, podtynkowa)?

Odpowiedź: Natynkowy – koryta.

Pytanie 6: Godziny pracy urzędu w jakich można wykonać usługę montażu?

Odpowiedź: Do ustalenia bezpośrednio przed realizacją zadania. Budynek jest czynny od godz. 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

W.Z. PREZYDENTA MIASTA

17 WRZ. 2019

Ilona Gęsiak-Ojłowicz
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Wyr.
Mi.
NACZELNIK
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Małgorzata Łabędź-Figurska
kba

Opiekowała: Małgorzata Łabędź-Figurska Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, tel. 94 35 51 599, e-mail: e.labedz@um.kolobrzeg.pl