

Kołobrzeg, dnia 06 listopada 2017r.



Urząd  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urząd@um.kolobrzeg.pl](mailto:urząd@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

I.7013.12.2017.IV

**Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego „Przebudowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 Maja w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

Jaka powinna być grubość pospółki, według przekroju konstrukcyjnego grubość podbudowy z pospółki dla ciągu pieszego powinna być 10cm, natomiast w przedmiarze w poz. E.5 przyjęto grubość 20cm pospółki.

**Odpowiedź 1**

Przekrój konstrukcyjny zakłada dla ciągu pieszego podbudowę z pospółki gr. 10cm oraz podsypkę piaskową 10cm. Razem grubość 20cm.  
Kalkulacja wyceny robót należy dokonać w oparciu o przekrój konstrukcyjny (przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy)

z poważaniem

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI

mgr inż. Janusz Strucki

2017 -11- 07