

Raport z uzgodnień

Dotyczy: zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kołobrzegu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku od ulicy Tadeusza Kościuszki do ulicy Kasprowicza”.

Dnia 07 sierpnia 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Uzgadniającego dla w/w zadania. Zespół został powołany Zarządzeniem Wewnętrznym nr 49/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 01.08.2014r.

Członkowie Zespołu Uzgadniającego dla w/w zadania przedstawili swoje propozycje, założenia i sugestie.

Proponuje się, zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania w trybie procedury Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością, P-IV-02 tj. uruchomienia zamówień publicznych poniżej 30000 euro.

W projekcie technicznym zespół proponuje uwzględnić:

1. Wydział Komunalny zleci projektantowi wystąpienie do wszystkich właścicieli infrastruktury technicznej oraz właścicieli nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż budowanej ulicy w celu wykonania ewentualnych remontów i zjazdów (uzgodnienia, wybudowanie ew. przebudowa).
2. Drogę wykonać zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Proponuje się następujące parametry drogi;
 - a) szerokość jezdni 5,50 metra,
 - b) chodnik obustronny o szerokości 2,00 metra i 3,00 metra (z możliwością dopuszczenia ruchu rowerowego),
 - c) nawierzchnia jezdni, w nawiązaniu do sąsiednich ulic, wykonana z asfaltobetonu z ciekim przykrawężnikowym wykonanym z kostki kamiennej,
 - d) nawierzchnia chodników z kostki betonowej,
 - e) krawężnik kamienny.
4. Kanalizację deszczową wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Referat Ochrony Środowiska.
5. Zaprojektować oświetlenie budowanego odcinka drogi.
6. Zaprojektować zjazd na działkę nr 73/5 obręb 5, pozostałe zjazdy Projektant uzgodni z właścicielami działek przyległych do budowanej drogi.

Załączniki:

1. Protokół z dnia 07 sierpnia 2014 roku

Proszę o zapoznanie się z treścią raportu oraz opinię w tej sprawie:

Naczelnik Wydziału Komunalnego

bez uwag

.....

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych

Kraciński na przejściu do rowu z uwagami

Płytki perforowane dla utwardzenia cyfry

.....

Prezydent Miasta Kołobrzeg

.....

.....

bez uwag

.....

.....

12 SIE. 2014

PREZYDENT MIASTA
Janusz Gromek