


ul. Solna

ul. Solna

ul. Zygmuntowska

ul. Warzełnicza

Zasilanie P1 - P4 - YKY 3 x 6 mm<sup>2</sup>  
Czujka zmierzchowa (P4) - YKY 3 x 1 mm<sup>2</sup>




Zasilanie P2, P3 - YKY 3 x 6 mm<sup>2</sup>

### Usytuowanie słupów oświetleniowych:

- P1 - 1 m od rogatki i 0,9 m od krawędzi drogi
- P2 - 3 m od osi toru i 2,2 m od krawędzi drogi
- P3 - 2 m od rogatki i 2,2 m od krawędzi drogi
- P4 - 2 m od rogatki i 4,2 m od krawędzi drogi

Uwagi:  
wg rys. nr 1

|  |                  |                                     |         |
|--|------------------|-------------------------------------|---------|
| Inwestor:  |                  |                                     |         |
| Gmina Miasto Kołobrzeg<br>ul. Ratuszowa 13<br>78-100 Kołobrzeg   |                  |                                     |         |
| Jednostka projektowa:  |                  |                                     |         |
| Scott Wilson Sp. z o.o.<br>ul. Chłapowskiego 29<br>60-965 Poznań<br>Biuro Gdańsk<br>ul. Noakowskiego 3<br>80-305 Gdańsk  |                  |                                     |         |
|   |                  |                                     |         |
| Temat opracowania:   |                  |                                     |         |
| Wielobranżowa dokumentacja projektowa<br>w ramach zadania inwestycyjnego: "Poprawa<br>dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu<br>(drogi i koleje)" Etap I. |                  |                                     |         |
| Branża:  |                  | Stadium:                            |         |
| KOLEJOWA   |                  | PROJEKT WYKONAWCZY                  |         |
| Tytuł rysunku:   |                  |                                     |         |
| Schemat rozmieszczenia urządzeń<br>na przejeździe w km 43.170 linii nr 402   |                  |                                     |         |
| Stanowisko   | Imię i nazwisko  | Uprawnienia                         | Podpis  |
| Projektant   | Zbigniew Nowak   | 356/77/Pw<br>instalacje elektryczne |         |
| Sprawdzający   | Lech Lewandowski | 104/77/Pw<br>instalacje elektryczne |         |
| Nr arch.:  | Data:            | Skala:                              | Nr rys. |
|  | VI-2010          | 1:1000                              | 5,0     |
|  |                  |                                     | Ark.    |
|  |                  |                                     | 5       |