



Urząd
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 29 maja 2015 r.

K-IO.6221.31.2015.IX

**Wydział Komunalny
Referat Drogowy
w/m**

Dotyczy: wykonanie odwodnienia ul. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

Wydział Komunalny Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska przedkłada wstępne założenia w zakresie kanalizacji deszczowej i wnosi o ich uwzględnienie w dokumentacji projektowej na zadanie polegające na „Przebudowie ul. Emilii Gierczak wraz z zagospodarowaniem ciągu pieszego i oświetleniem”.

Istniejący w obrębie inwestycji system odwodnieniowy wymaga wykonania remontu kapitalnego sieci, studni i wpustów ulicznych wraz z przyłączami. Istniejące kanały należy wymienić lub dokonać remontu sieci metodą bezwykopową (preferowana). Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami należy zaprojektować z rur o sztywności obwodowej min SN 8. Wykorzystanie istniejących studni pod warunkiem doszczelnienia wewnętrznego, uzupełnienia schodków złączowych, ew. wyprofilowania kinet, wymiany płyt nastudziennych, zamontowania kołnierzy odciążających, wymiany włazów na typ ciężki z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposób trwały poprzez logo miasta Kołobrzeg (wzór logo w załączeniu). Wszystkie istniejące studnie deszczowe na obszarze objętym robotami należy wyregulować wysokościowo. W rozwiązaniu projektowym należy uwzględnić przyłączenie posesji przyległych do wykonywanej inwestycji. Prace remontowe należy zaplanować i wykonać w taki sposób by odwodnienie pasa drogowego oraz przyległych zlewni przebiegało prawidłowo.

Wykorzystanie ist. wpustów ulicznych – pod warunkiem doszczelnienia osadników od wewnątrz i zamontowania korpusu żeliwnego z zawiasem, typ ciężki.

Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszą być zgodne z Polską Normą lub posiadać atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” Warszawa i Instytutu Budownictwa Dróg i Mostów.

Szczegółowe wytyczne w zakresie odwodnienia określają warunki techniczne dot. odprowadzenia wód deszczowych, o których wydanie należy wystąpić zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Kołobrzeg procedurą (druk do pobrania na stronie www.kolobrzeg.pl).

Projekt budowlany w/wym. zakresie należy przedłożyć do uzgodnienia w Wydziale Komunalnym Ref. Inżynierii i Ochrony środowiska Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁU KOMUNALNEGO
inż. Karol Kuchta