

Nr 4. Przedmiar robót

Instalacja hydrantowa z nową szafką kompletna z wężem Szkole Podstawowej nr 5 przy ul.. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	3	4	5
	Instalacja hydrantowa		
1	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	10
2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25mm	szt	1
3	Izolacja grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex ZZ	m	10
4	Szafka hydrantowa wnąkowa	szt	1
5	Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 25mm	szt	1
6	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 50mm	szt	1
7	Wstawienie zaworu przelotowego średnicy 32mm	szt	1
8	Wstawienie odcinka rury z polipropylenu o średnicy 40mm o połączeniach zaciskanych	m	1
9	Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m2	0,943
10	Wiercenie techniką diamentową w cegle otworów o głębokości do 40cm i średnicy 80mm	cm	179
11	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z budynku	m3	2
12	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m	4
13	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	4
14	Próba szczelności instalacji hydrantowej i hydrantu o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	kpl.	1