


TK projektowana



- UWAGI:
1. Projektowaną rozdzielnicę TK zamontować w miejscu istniejącej.
 2. Istniejąca rozdzielnica do likwidacji.
 3. Stopień ochrony rozdzielnicy IP40
 4. Rezerwa na wsporniku TH - 9% - 3 obwody elektryczne
 5. Standard aparatury w rozdzielnicy prod. Legrand.



Pracownia Projektowa
ul. Bol. Śmiałego 3/9, 70-350 SZCZECIN
TEL. 7971189494

PROJEKTOWAŁ:	podpis :
mgr inż. Patryk Dominiak upr. bud nr ZAP/0223/POOT/09 specjalność telekomunikacja	
PROJEKTOWAŁ:	podpis :
mgr inż. Jarosław Buriak upr. bud nr POM/160/POOE/07 specjalność elektryczna	
OPRACOWANIE:	podpis :
mgr inż. Michał Zamolski	

Nazwa inwestycji :
Projekt wykonawczy okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznej dedykowanej w budynku MOPS w Kołobrzegu

Adres inwestycji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15

Inwestor:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15

Temat rysunku:
SCHEMAT PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY TK

Branża:
ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

Faza:
PROJETK WYKONAWCZY

skala:	data:	nr rys.:
1:100	WRZESIEŃ 2011	E2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze